

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е.А.Шапкина
«13» июня 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ореховская средняя школа» Сакского района Республики Крым

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 33

Сакский район, Республика Крым

«13» июня 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **здание**
- 1.2. Адрес объекта: **296570, РК, Сакский район, с. Орехово, д.1,**
e-mail: school.orehovo@yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание школы 4 этажа (в том числе подземных этажей: 1).
- 1.4. Год постройки здания **1974**, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2017-2018**, капитального _____ - _____
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ореховская средняя школа» Сакского района Республики Крым.**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **296570, РК, Сакский район, с. Орехово, д.1**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **муниципального образования Сакский район**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: **Отдел образования администрации Сакского района**
- 1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации, **296500, РК, г.Саки, ул. Бурденко, 1, тел. (36563) 2-36-07, e-mail: rayonosaki@mail.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование;**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями зрения**
- 2.6 Плановая мощность: **620 обучающихся.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) **автобус - 300 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
 - 3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; с таймером: **нет**
 - 3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; **нет**)
 - 3.2.6 перепады высоты на пути: **нет**
их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)		6,7,8,9, 14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен условно

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, оборудовать освещение, обозначить направление движения к входам для МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести текущий ремонт покрытия путей движения, установку бортиков на путях движения к объекту по прилегающей территории, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей

территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -
в рамках исполнения -

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _-----_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (**собственником объекта**);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов** _____ ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 6 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ | |

Председатель комиссии Заместитель главы администрации, Шапкина Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:

заместитель начальника департамента труда и социальной
защиты населения администрации, Кучерук В.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела предоставления льгот и организации государственной
поддержки ветеранов и инвалидов департамента труда и социальной
защиты населения администрации, Плакун Н.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Методист ИМО МКУ «ЦОО и ДО» Сакского района, Романюк С.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и наружной рекламы администрации, Абдуллаев Т.Р.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и
муниципального имущества, Петрик И.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель Сакской районной организации ветеранов и инвалидов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов, Довженко З.И.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Директор МБОУ «Ореховская средняя школа» Катунова В.М.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Ореховская средняя школа»
296570 Сакский район, с. Орехово, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствие информации об объекте	все	Установить комплексную систему информации	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;	все	обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)	-	1, 2	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**МБОУ «Ореховская средняя школа»
296570 Сакский район, с. Орехово, д.1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3,4	Отсутствие разделительных поручней, ограждения входной площадки; контрастной маркировки крайних ступеней	все	Организовать разделительные поручни, ограждение входной площадки; нанести контрастную маркировку крайних ступеней	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	Ненормативный уклон пандуса, не нормативные поручни	О, К	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	ремонт (текущий)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3,4	Отсутствие навеса на одном из выходов	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3,4	Отсутствие контрастной маркировки стеклянных дверей	К, О	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, ТСР

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В		3, 4	ремонт (текущий), ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Ореховская средняя школа»
296570 Сакский район, с. Орехово, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6, 7, 8	отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	к,о,с,г,у	продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие)	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-	к,о,с,г,у	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	К, О	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	К, О	-	
3.5	Дверь	есть		14,15		К	-	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9	-	К, О	-	текущий ремонт, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<i>ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)</i>		6,7,8,9,14,15	текущий ремонт, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Ореховская средняя школа»

296570 Сакский район, с. Орехово, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		10	-	к,о,с,г,у		ремонт (текущий), ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	-		11	-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-		-	-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-		-	-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-		-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ</i>		10,11	ремонт (текущий), ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Ореховская средняя школа»
296570 Сакский район, с. Орехово, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12. 13	Отсутствие вспомогательных поручней, кнопки вызова персонала, световых мигающих оповещателей, срабатывающих при нажатии тревожной кнопки	О, К, С	Установить вспомогательные поручни, кнопку вызова, световые	текущий ремонт, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	<i>ДУ</i>		12.13	текущий ремонт, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

И. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ «Ореховская средняя школа»
296570 Сакский район, с. Орехово, д.1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	9	-	С, Г, К, О	Привести в соответствие нормативам (СП-59)	Текущий ремонт, ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	<i>ДУ</i>	-	9	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания